УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ Школа
«Дневной пансион-84» г.о. Самара

_____ Я.Г. Фиш

Анкета
обследования доступности N 2 от "03" марта 2021 г. приоритетного объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа с углубленным изучением отдельных предметов «Дневной пансион-84» городского округа Самара
(полное юридическое наименование объекта)
443035, Самарская обл., г. Самара, Кировский район, ул.Черемшанская,135; тел.8 (846) 933-13-25, факс 8 (846) 933-13-25 ; pansion84@mail.ru; Фиш Яков Генрихович – директор школы
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя организации, осуществляющей деятельность на объекте)

1. Наименование населенного пункта **город Самара**
2. Ведомственная принадлежность **муниципальная**
3. Вид деятельности **образование**
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Объем предоставляемых услуг: **470 посетителей /день (обучающиеся, родители обучающихся, сотрудники, представители надзорных и контролирующих органов); вместимость -500 чел**
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
5. Размещение объекта **отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание; железобетонные несущие конструкции; бетонные лестницы**
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)
6. Количество и назначение входов **1 главный, 4 эвакуационных**
7. Год постройки **1985**
8. Год последнего капитального ремонта (реконструкции) -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Трамвай: 24,25,21 до остановки «Черемшанская» Автобус: 29, 41, 47, 51 – до остановки «Черемшанская» Троллейбус: 4; 12, 13, 18, 8- до остановки «Черемшанская» Маршрутное такси: 203, 213, 226, 261, 47, 6- до остановки «Черемшанская»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	есть		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	есть	Поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1.	*Вход на территорию (при наличии ограждения):*					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,2 м	К, О		
	Информация об объекте	наличие		К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	0,02 м	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	0,12-0,2 м	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0,8 м	-	С	Установить	Создать тактильные средства
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	-	С	Установить	Создать ширину
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	-	К, О, С	ремонт	Создать при капитальном ремонте
1.2.	*Путь к главному*					

	(специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥2,0 м	1,0м	К	ремонт	Добавить ширину пешеходного пути
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м	1,0м	К	ремонт	Добавить ширину пешеходного пути
	Указатели направления движения	наличие	-	К, Г	установить	Установка указателей
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	-	С	установить	Установка ограждения
	Места отдыха	наличие	+	К, О		
1.3.	*Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии):*					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	≥ 10% (не менее 1 места)	-	К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м	-	К		
1.4.	*Съезд с тротуара на проезжую часть:*					
	Угол уклона	≤ 1:12	-	К		
	Ширина	≥ 1,0 м	-	К		

	Высота бортового камня	≤ 0,015 м	-	К		
1.5.	*Открытая лестница:*					
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	≥ 1,35 м	1,1м	О, С		
	Марш лестницы	3-12 ступеней	11ступеней	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,12м	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,3м	О, С		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	+	О, С		
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С	обустроить	Выделить краевые ступени
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	Расстояние между поручнями	≥ 1,0 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С		
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С		
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м	-	С		
1.6.	*Пандус на рельефе:*					
	Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м	-	К	обустроить	Установить пандус
	Уклон	≤ 8 %	-	К	обустроить	Установить пандус
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	обустроить	Установить поручни
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К	обустроить	Установить поручни
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	обустроить	Установить поручни
	- расстояние между	0,9 - 1,0 м	-	К, О	обустроить	Установить -

	поручнями					поручни
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	≥ 0,3 м	-	К, О	обустроить	Установить поручни
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О	обустроить	Установить пандус
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м	-	К, О		
	Разворотные площадки:		-			
	- верхнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
	- нижнее окончание	> 1,5 х 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О		
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1.	*Крыльцо или входная площадка:*					
	Высота площадки	м				
	Габариты площадки: ширина Х глубина	≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м	1,6*5 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	≥2,2 х 2,2 м	-	К	обустроить	Установить пандус
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	+	К, О, С	обустроить	Установить поручни
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О, С	обустроить	Ремонт покрытия
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	-	К, О, С	обустроить	Создать уклон
	Навес	наличие	+	К, О		

	Водоотвод	наличие	-	К, О, С	обустроить	Установить водоотвод
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м	-	К	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	Информация об объекте	наличие	+	Г		
2.2.	*Лестница наружняя:*	наличие	+			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	+	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	обустроить	Создать тактильную полосу
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С	обустроить	Создать маркировку
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С	обустроить	Создать разделительные поручни
	Поручни с двух сторон	наличие	+	О, С	обустроить	Создать с двух сторон
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,55 м	О, С	обустроить	Создать по высоте
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	обустроить	Создать горизонтальные поручни
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	-	О, С	обустроить	Создать поручни округлого сечения
2.3.	*Пандус наружний:*	наличие	-		обустроить	Установить пандус
	Ширина марша	0,95 - 1,0 м	-	К	обустроить	Создать ширину
	Уклон	≤ 8%	-	К	обустроить	Создать уклон
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м	-	К	обустроить	Создать высоту
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О	обустроить	Создать колесо отбойники
	Разворотные площадки:		-			
	- при въезде на пандус	≥ 1,5 х 1,5 м	-	К	обустроить	Создать при въезде на пандус

	- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 х 1,5 м	-	К	обустроить	Создать промежуточную прямую
	- промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 х 1,5 м	-	К	обустроить	Установить поручни
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	обустроить	Установить поручни
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	-	К, О	обустроить	Создать расстояние
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	обустроить	Создать по высоте
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О	обустроить	создать по высоте
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	К, О	обустроить	Создать горизонтальные завершения
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	-	К, О	обустроить	Создать поверхности покрытий
2.4.	*Наружный подъемник* вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	-	К		Нет технической возможности
2.5.	*Звуковой маяк у входа*	наличие	-	С	Установить	Установить звуковой маяк
2.6.	*Тамбур:*		+			
	Габариты: глубина Х ширина	≥ 2,3 х 1,5 м при реконструкции (1,5 - 1, 8) х 2 м	2,1*1,25 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	-	К, О	Установить	Установить при капитальном ремонте
	- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м	1,2м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	0,012 м	К		
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1.	*Лестница на уровень 1-го этажа:*					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	обустроить	Создать маркировку
	Поручни с двух сторон	наличие	-	О, С	обустроить	Создать поручни
	- на высоте	0,85 –	-	О, С	обустроить	Создать по

		0,95 м				высоте
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		-		обустроить	Установить пандус
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	обустроить	Создать ширину
	Уклон	≤8%		К	обустроить	Создать уклон
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	обустроить	Создать колесо отбойники
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥1,5 х 1,5 м	-	К	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О	обустроить	Установить поручни
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	обустроить	Создать по высоте
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О	обустроить	Создать по высоте
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	К	обустроить	Создать горизонтальные завершения
3.2.	*Пандус переносной*	наличие	-	К		Нет технической возможности
3.3.	*Подъемник для инвалидов:*					
	- стационарный	наличие	-	К		Нет технической возможности
	- мобильный	наличие	-	К		Нет технической возможности
3.4.	*Коридоры/холлы:*		+ 5*14 м			
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	3,65м	К	создание	Установить указатели
	Разворотные площадки	≥ 1,5 х 1,5 м	3,65 м	К	создание	Установить пиктограммы
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	+	К, Г	создание	Установить речевые информаторы
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	+	К, Г	создание	Установить пиктограммы
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	создание	Установить речевые

						информаторы
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	-	Г	создание	Установить экраны, текстовые табло
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	Г	создание	Установить аудиовизуальные системы
	Тактильная схема	наличие	-	С	Создано	установлено
3.5.	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):*	наличие	+	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см-	≥ 1 на этаж	-	О	обустроить	Создать для лиц с нарушением ОДА
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	-	К	обустроить	Создать для колясочников
3.6.	*Навесное оборудование*, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	-	С	обустроить	Установить навесное оборудование
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	-	С	обустроить	Создать рифленую и или контрастно окрашенную полосу
3.7.	*Лестница, перепады высот на этажах* (в коридорах):		-			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	Контрастная маркировка	наличие	-	С	обустроить	Создать маркировку
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О	обустроить	Создать поручни
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О	обустроить	Создать при капитальном ремонте
3.8.	*Пандус внутренний на этаже:*		-			
	Ширина марша	≥ 1,0 м	-	К	обустроить	Создать ширину
	Уклон	≤ 8 %	-	К	обустроить	Создать уклон
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К	обустроить	Создать колесо отбойники
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 х 1,5 м	-	К	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	Поручни с двух сторон:	наличи	-	К, О	обустроить	Создать

		е				поручни
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К	обустроить	Установить по высоте
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О	обустроить	Установить по высоте
3.9.	*Лестница межэтажная* (в зону оказания услуги):		-		обустроить	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	-	С	обустроить	Создать рельефную (тактильную) полосу
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	-	С	обустроить	Создать маркировку
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	обустроить	Создать пи капитальном ремонте
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	-	О, С	обустроить	Создать поручни
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	обустроить	Установить по высоте
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	-	О, С	обустроить	Создать горизонтальные завершения
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	-	С	обустроить	Создать указатели номера этажа
3.10.	*Лестница №* (вкладка при наличии других лестниц)		-			
3.11.	*Лифт пассажирский:*	наличие	-			Нет технической возможности
	Кабина:		-			
	- габариты (глубина х ширина)	≥ 1,5 х 1,7 м	-	К		
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	-	К		
	- поручни	наличие	-	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
	Знак доступности	наличие	-	К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		
	4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)					
4.1.	*Обслуживание через окно/прилавок:*		-			
	Высота рабочей поверхности	0,8 –	-	К		

		1,1 м				
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких о-кон/прилавков					
4.2.	*Обслуживание в кабинете №:*					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	-	К		
	Высота порога	≤ 0,025 м	-	К		
	Информация тактильная	наличие	-	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	-	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	-	К		
	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	-	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	-	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	-	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.3.	*Обслуживание с перемещением №:*		-			
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	-	К	обустроить	Создать ширину полосы
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К	Обустроить	Создать высоту
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4.	*Кабина индивидуального обслуживания №* (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-			Нет технической возможности
	Ширина х глубина	≥ 1,6 х 1,8 м	-	К		
	Место для сидения	наличие	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5.	*Зал* (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		Муз.зал			
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	-	К	обустроить	Создать при капитальном

						ремонте
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м	-	К	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
4.6.	*Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников*	наличие	-	К		
	5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ					
5.1.	*Санузел для инвалидов:*	наличие	-		обустроить	Создать при капитальном ремонте
	Знак доступности помещения	наличие	+	К	установить	Создать знак доступности
	Тактильная маркировка санузла	наличие	+	С	установить	Создать маркировку
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	1,2м	К, О	ремонт	Создать при капитальном ремонте
	Открывание дверей	наружное	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	-	С	обустроить	Создать тактильную полосу
	Количество кабинок:	≥ 1 шт.	1 шт.	К, О	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	- ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,9	К, О	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	- габариты (минимальные глубина Х ширина)	≥ 1,8 х 1,65 м	1,65*2,1 м	К	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	- опорные поручни:	наличие	-	К, О	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	в т.ч. откидные	наличие	-	К	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	-	К	Установить	Создать при капитальном ремонте
	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 х 2,25 м	-		ремонт	Создать при капитальном ремонте
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	≥ 0,75	-	К	ремонт	Создать при капитальном

		м				ремонте
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	-	К, О	Установить	Создать знак
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	-	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	≥ 1,30 х 0,85 м	2*3 м	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	-	К, О	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	-	К	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 х 1,5 м	-	К, О	обустроить	Создать при капитальном ремонте
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	≤ 0,48 х 0,85 м	-	К, О		Нет технической возможности
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	-	С	обустроить	Создать тактильную полосу
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	-	К, О, С	установить	Создать оборудование тревожной сигнализации
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					
	6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ					
6.1.	*Визуальные средства информации о предоставлении услуги*	наличие	-	К, О, Г, С		
6.2.	*Надписи:*	наличие	+	К, О, Г, С		
	- размещение на высоте	≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м	1,5	К, О, Г, С		
	- высота прописных букв	≥ 0,075 м	0,02 м	К, О, Г, С	Увеличить	Заменить высоту букв
	- освещенность	наличие	+	К, О, Г, С		
6.3.	*Указатели, пиктограммы:*	наличие	+	К, О, Г, С		
	- размещение на высоте	1,3 –	1,5*1,6м	К, О, Г, С		

		1,4 м				
	- высота прописных букв	≥ 0,075 м	0,02 м	К, О, Г, С	установить	Заменить высоту букв
	- освещенность	наличие	+	К, О, Г, С		
6.4.	*Тактильные средства информации о предоставлении услуги* с цифрами, буквами по Брайлю:	наличие	-	С		
	- высота размещения	1,3 – 1,4 м	-	С		
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	-	С	установить	Создать маркировку
	- на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
	- на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	установить	Создать на кабинах
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	-	Г	установить	Создать текстофоны, текстовые средства связи
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	-	С, Г	установить	Создать телефоны с усилением звука
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	-	К	установить	Создать таксофон с автоматическим перемещением связи
	Речевые информаторы и маяки	наличие	-	С	установить	Создать речевые информаторы
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	-	С	установить	Создать звуковой маяк у входа
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	-	Г, С	установить	Создать световые текстовые табло
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	-	К, С, О, Г	установить	Создать малогабаритные аудиовизуальные системы

7. ВЫВОДЫ

7.1. Территория, прилегающая к объекту: *Необходимо оборудовать тактильными и*

контрастными источниками информации для слабовидящих, оборудовать пандус для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках.

7.2. Входная группа: *Необходимо оборудовать пути движения направляющими контрастно-рифлеными линиями, оборудовать площадки с пандусом.*

7.3. Пути движения на объекте: *Следует заменить указатели направления движения на более контрастные, установить тактильные схемы универсальные для чтения информации всем категориям инвалидов. Оборудовать пути движения направляющими контрастно-рифлеными линиями.*

7.4. Зона оказания услуги: *Необходимо оборудовать обслуживаниями в кабинетах; кабину индивидуального обслуживания.*

7.5. Санитарно-бытовые помещения: *В связи с отсутствием универсального санузла, необходимо провести работы по капитальному ремонту. Предусмотрев работы по адаптации существующих санузлов для удобного использования маломобильным группам населения согласно СП 59.13330.12.*

7.6. Средства информации и телекоммуникации: *Необходимо установить тактильные средства информации о предоставлении услуги м цифрами, буквами по Брайлю.*

Приложения:
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Члены рабочей группы **Зам. дир. по АХЧ** _____ **Н.Г. Блинова**
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

представители организации, расположенной на объекте
Зам. дир. по безопасности и кадрам _____ **Т.В. Макарова**
(Должность) (Подпись) (Ф.И.О.)

Примечание:
*- указывается: Г – люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С – немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную